

## 사단법인 한국지체장애인협회 (중앙장애인편의증진기술지원센터)

수신 대한건축사협회장(건축법제국 법제관리팀장)

(경유)

제목 「장애인등편의법」일부 조항 편의증진기술위원회 검토 결과

- 1. 장애인 복지증진을 위해 애쓰시는 귀 기관의 노고에 감사드립니다.
- 2. 「장애인등편의법」에 따른 '편의시설 설치기준 적합성 확인업무 대행기관'의 업무수행과 관련하여 법 기준 표준화, 제도 개선방향을 마련하기 위해 개최 된 편의증진기술위원회 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 해당 기준은 동법에 따른 기준적합성 확인업무 시 적용되오니 업무에 참고해 주시기 바랍 니다.

안 건 명	계단 참 또는 경사로 참의 손잡이 굴절부분 점자표지판 부착 여부
세부 내용	「장애인등편의법」시행규칙 [별표1]에 따르면 계단 또는 경사로에 설치하는 손잡이의 양끝부분 및 굴절부분에는 점자표지판을 부착하여야 하므로 현행법 상 꺾임 계단 참 또는 꺾임 경사로 참의 굴절부분 손잡이에도점자표지판을 부착하여야 함
검토 결과	손잡이의 양끝부분에 설치되는 점자표지판을 통해서 층수와 위치 정보를 제공하므로, 별다른 특이사항이 없을 경우 꺾임 계단 참 또는 꺾임 경사로 참의 손잡이 굴절부분에 점자표지판 설치를 생략할 수 있음.
	단, 계단이나 경사로의 참이 새로운 목적지가 발생되는 분기점에 설치된 경우에 한하여 새로운 목적지 정보를 참에서 제공하여야 하므로 손잡이 굴절지점에 점자표지판을 설치하여야 함.

끝.

## 한국지체장애인협회장을

편의증진부	유혜미	대리	이희수	부장	김원식	국장	오창석	사 <del>무총</del> 장	전결7/13 홍현근			
협조자												
시행	중앙센터	2021-	374	(2021.	7. 13.)	(접수	=)		(			.)
우 07236		서울시	영등포	뜨구 의시	당대로22	이룸선	<u> </u> 터 301호	/	www.atac.c	or.kr		
전화 02)	796-4280	) ,	/ 전	선송 02	)796-428	1	/ e-mail	kappd@k	appd.or.kr	/	비공	개